ATTESTATION DE PERFORMANCES
ATTESTATION OF PERFORMANCES

N° CB188/08/1820409.C.TG N° 4

Bureau Veritas atteste que :
Bureau Veritas attests that :

Les essais de type concernant le système INTEGRAL de canalisation d'assainissement effectués selon l'EN 598 ont donné les résultats suivants :

Type test according to BS EN 598 2007 on INTEGRAL products sewerage application results in :

ESSAI *TEST*	**PARAMETRE EVALUE** *EVALUATED ITEM*	**RESULTATS** *RESULTS*		**CONCLUSION**
		Exigés *(specified)*	**Obtenus** *(actual)*	
§5.9 Résistance à l'abrasion *Abrasion resistance* DN150	Variation d'épaisseur du mortier *Depth of abrasion*	0.6 mm maxi	0.13 mm	Conforme *Conform*

Observation : Cet essai était auparavant réalisé périodiquement sur tous les DN en test de contrôle (marque NF).

Nota : *This test was earlier in the plants a routine and inspection periodic test on all range of DN.*

Fait à Saint Julien Les Metz, le 04/06/2008
Issued at Saint-Julien-Les-Metz on 04/06/2008

BUREAU VERITAS METZ INDUSTRIE

Thierry Garcia
Inspecteur Sce Industrie de Metz
Surveyor Industry Department Metz